

KOOSKÕLASTATUD

.....  
Terviseameti Ida regionaalosakond

**Joogivee kontrolli kava aastateks 2024–2030**

Sotsiaalministri 24. septembri 2019.a. määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded“

<b>Joogivee käitleja, registrikood:</b>	OÜ Pesulux, registrikood 10632344			
<b>Joogivee käitleja kontaktandmed:</b>	Malmi 6a, Jõhvi linn, Jõhvi vald, 41537 Ida-Virumaa/ +372 5017837, pesulux@gmail.com			
<b>Ühisveevärk, asukoht:</b>	<b>Pesulux OÜ veevärk</b> Pargi tänav, Narva mnt ja Puru tee piirkonnad, Jõhvi linn, Jõhvi vald, Ida-Virumaa			
<b>Joogiveeallikas:</b>	Jõhvi Malmi-, Pargi tänav ja Narva mnt veevärgi puurkaev, katastri number 16121 (Kambrium-Vendi voronka (V2vr), sügavus 180 m)			
<b>Ühe ööpäeva jooksul käideldava vee kogus:</b>	100 m <sup>3</sup>			
<b>Tarbijate arv:</b>	800			
<b>Ajutiste tarbijate arv:</b>	40			
<b>TAVAKONTROLL</b> Määrus nr 61 § 10 lg 3				
<b>Proovivõtukoht:</b>	Viru jalaväepataljon, köögi kraan			
	<b>Proovivõtu aeg</b>			
<b>Näitajad</b>	<b>Kaks korda aastas</b>		<b>Kokku proove 6.a. jooksul</b>	
1	<i>Escherichia coli</i>	aprill	oktoober	12
2	Soole enterokokid	aprill	oktoober	12
3	Värvus	aprill	oktoober	12
4	Elektrijuhtivus	aprill	oktoober	12
5	pH	aprill	oktoober	12
6	Lõhn	aprill	oktoober	12
7	Maitse	aprill	oktoober	12
8	Hägusus	aprill	oktoober	12
9	<i>Coli</i> -laadsed bakterid	aprill	oktoober	12
10	Kolooniate arv 22°C	aprill	oktoober	12

**SÜVAKONTROLL** Määrus nr 61 § 4 – § 7

<b>Proovivõtukoht:</b>	Viru jalaväepataljon, köögi kraan	
------------------------	-----------------------------------	--

Näitajad		Proovivõtu aeg	
		Üks kord 6 aasta jooksul	Kokku proove 6 a. jooksul
11	Ammoonium	2028	1
12	Kloriid	2028	1
13	Mangaan	2028	1
14	Oksüdeeritavus	2028	1
15	Raud	2028	1
16	Sulfaat	2028	1
17	Fluoriid	2028	1
18	Nitrat	2028	1
19	Nitrit	2028	1
20	Alumiinium	2028	1
21	Naatrium	2028	1
22	Boor	2028	1
23	Tsüaniid	2028	1
24	Antimon	2028	1
25	Arseen	2028	1
26	Elavhõbe	2028	1
27	Kaadmium	2028	1
28	Kroom	2028	1
29	Nikkel	2028	1
30	Seleen	2028	1
31	Plii	2028	1
32	Vask	2028	1
33	Benseen	2028	1
34	1,2-dikloroetaan	2028	1
35	Tetrakloroeteen ja trikloroeteen	2028	1
36	Trihalometaanide summa	2028	1
37	Benso(a)büreen	2028	1
38	PAH (polütsükliised aromaatsed süsivesinikud)	2028	1
39	Pestitsiidid	2028	1
40	Pestitsiidide summa	2028	1
41	Radioloogilised näitajad: efektiivdoos	2032 (1 kord 10 a.jooksul)	1

**Olen käitlejana teadlik, et kui joogivesi ei vasta sotsiaalministri 24.09.2019 määruse nr 61 nõuetele, olen kohustatud:**

1. esitama analüüsitulemuste protokollid järelevalveametnikule kättesaamise järgselt võimalikult koheselt;
2. uurima vee kvaliteedi mittevastavuse põhjusi;

3. rakendama vajalikud meetmed ja teavitama sellest tarbijat ning käitlemise asukohajärgset järelevalveasutust (Terviseameti Ida regionaalosakond).

Vastutav isik: Toomas Ziljov, juhatuse liige  
(allkirjastatud digitaalselt)